

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр  
аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
445046, г.Тольятти, ул. Механизаторов 21 тел. (8482)374250



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.П.

30.05.2024

Шерстнев А.Ф.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8304 от 30.05.2024**

Код образца (пробы): 32642.2.07.05.24.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**2. Заказчик:**

МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

**2.1 Юридический адрес:**

445146, РФ, Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Хрящевка, ул. Советская, 2

**2.2 Фактический адрес:**

445000, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ларина, 185

**3. Изготовитель:\***

3.1 Юридический адрес:\*

3.2.Фактический адрес:\*

3.3 Дата и время изготовления:\*

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

07.05.2024 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

07.05.2024 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 8304 от 30.05.2024

Заявление №660 от 21.03.2024. Проба воды питьевой отобрана из водопроводной колонки по адресу: 445135, РФ, Самарская обл., м.р. Ставропольский, с. В. Сускан, промзона в соответствии с ГОСТ 31942-2012. Акт отбора образцов (проб) от 07.05.2024

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Бахтеев Шамиль Камилович Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

| Определяемые показатели                                                      | Результаты испытаний ± характеристика погрешности<br>**(неопределенности) | Ед. изм. | НД на методы испытаний |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ                 |                                                                           |          |                        |
| Адрес проведения: 445046, г.Тольятти, ул. Механизаторов 21 тел. (8482)374250 |                                                                           |          |                        |
| Регистрационный номер: 216 от 08.05.2024                                     |                                                                           |          |                        |
| Даты проведения: 07.05.2024 - 08.05.2024                                     |                                                                           |          |                        |
| общее микробное число<br>37 град С                                           | 0                                                                         | КОЕ/см³  | ГОСТ 34786-2021, п.7.1 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)                                | Не обнаружено в 100 см³                                                   |          | ГОСТ 34786-2021 п.9.1  |
| Escherichia coli                                                             | Не обнаружено в 100 см³                                                   |          | ГОСТ 34786-2021 п.9.2  |

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.  
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА



Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра